

## クリタライトフィルターSA

～定期メンテナンス・消耗品について～

項目・部品名称	点検頻度	内容	交換頻度 (目安)	備考	参考納期
集水ノズル	1年毎	清掃・外観確認	—		
Oリング	1年毎	状態確認、交換	1年毎	集水ノズル点検、清掃時に交換を推奨します。	10日
ろ材	1年毎	残量確認 サンプリング実施	2～3年毎	ろ材の洗浄回数1000回を目安に交換実施を推奨します。	7日
自動弁	1年毎	動作、異音有無確認	5年毎	弁体の傷や軸ずれは、ろ材の漏洩原因になります。 ブレードホースやホースバンドも同様に交換が必要です。	20日
原水ポンプ	1年毎	異音有無、発熱、電流値確認 メカシール交換	5年毎	使用状況や設置環境により異なりますが、5年毎の交換を推奨します。	20日
攪拌装置	1年毎	異音、水漏れの有無確認	5年毎	使用状況や設置環境により異なりますが、メカシールや軸受が劣化しますので、5年毎の交換を推奨します。	20日
攪拌機モーター	1年毎	電流値確認	5年毎	使用状況や設置環境により異なりますが、5年毎の交換を推奨します。	10日
Vベルト	1年毎	外観、張り調整	1年毎	ヒビ割れが生じた場合は、都度交換を実施してください。	7日
圧力スイッチ	1年毎	動作チェック	5年毎	使用状況や設置環境により異なりますが、5年毎の交換を推奨します。	7日
空気取込部チャッキ弁	1年毎	弁体固着有無確認 清掃実施	—		
盤内部品	1年毎	動作確認	—		
コントローラー	1年毎	動作確認	—	SA-I・II専用（大型用は別途確認願います）	10日

★上記記載の点検頻度や交換頻度は、運転状況等により異なりますので目安としてお考えください。また、原価は調達四課に確認してください。